



T.C.
BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İL ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ
OKUL/KURUMLARIN FANCOİL PERİYODİK BAKIM FORMU
Elektrik Yakıtlı Fancoil



İLÇE		EĞİTİM BÖLGESİ	
KURUM KODU		KURUM ADI	
BİNA NO		ABONE NO	
KURUM YETKİLİSİ		YETKİLİ FIRMA	

SN	Elektrik Yakıtlı Fancoil	EVET	HAYIR	Tehlikenin Tanımı	RİSK	TEHLİKENİN SEBEBİ	YASAL DAYANAK	TAVSİYE EDİLEŞTİRME
1	Hava filtreleri temizlendi mi? Gerekliyse değiştirildi mi?			Hava filtrelerinin temizliğinin yapılmaması	Ekonomik zarar	Filtrelerin kirliliği ve tıkalı olması soğutma performansını azaltır ve klimadan su gelmesine neden olur	"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" "Gaz Dağıtım Firmalarının İç Tesisat Şartnameleri"	Hava filtreleri belirli aralıklarla temizlenmeli ve ya değiştirilmelidir.
2	Fancoil cihazlarının iç batarya ve drenaj tavaları ve borusu temizlendi mi?			Fancoil cihazlarının iç batarya ve drenaj tavalarının ve borusunun temizlenmemesi	Ekonomik zarar	Kompresöre sıvı soğutucu akışkan akabilir Kompresör çalışır ama soğutma yapmayabilir	"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" "Gaz Dağıtım Firmalarının İç Tesisat Şartnameleri"	Fancoil cihazlarının iç bataryası, drenaj tavaları ve borularının temizliği belirli aralıklarla yapılmalıdır.
3	Cihazların fan temizliği ve motorlarının kontrolü yapıldı mı?			Cihazların fan temizliği ve motorlarının kontrolünün yapılmaması	Elektrik çarpması Yangın Ölüm Ekonomik zarar	Fan ve fan motoru arızalı ise kompresöre sıvı soğutucu akışkan akabilir, Evaporatör kirlenebilir veya buzlanmadan dolayı kısa kısa çalışır, kompresör termiği atabilir	"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" "Gaz Dağıtım Firmalarının İç Tesisat Şartnameleri"	Cihazların fan ve motorlarının temizliği ve bakımı yetkili servis tarafından yılda en az iki defa yapılmalıdır

TEKNİK RAPOR: (Cihazların periyodik kontrolü sırasında, sistemde tespit edilen önemli eksiklikler)

NOT: "5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" "Gaz Dağıtım Firmalarının İç Tesisat Şartnameleri"

NOT: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 24. maddesinin 2. fıkrası gereği "binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili gerekli bakım, onarım ve tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi sorumludur."

- Periyodik Bakım Formu 3 nüsha hazırlanacaktır. Birincisi okulda, ikincisi ilçe Enerji Verimliliği Komisyonuna, üçüncüsü servis firması için düzenlenecektir.
- Periyodik Bakım Formu Doldurulduktan sonra Yüklenici Firma Tarafından, Kazan Dairesi İşletme Talimatı, Acil İlk Müdahale Talimatı, Kazan Dairesi Güvenlik Talimatı hazırlanarak okul/kurum yönetimine asılması için verilecektir.

ONAY : tarihlerinde okul/kurumumuzda yukarıda belirtilen talimatlar doğrultusunda seri Nolu **Elektrik Yakıtlı Fancoil** kontrol edilmiş olup, bulunan eksiklikler tarafıma bildirilmiştir.

FİRMA YETKİLİSİ

KONTROLÜ YAPAN UZMANIN

OKUL/KURUM GÖREVLİSİNİN

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Görevi :

Görevi :

İmza :

İmza :

İmza :