

Bağlı Sözleşme Adı: BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ İLE YEŞİLYAYLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA GEMLİK BORUSAN İLKOKULU LED AYDINLATMA İYİLEŞTİRİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ.

1. GENEL

1.1. Projenin Tanımı

1.2. Millî Eğitim Bakanlığı'nın Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında Bursa Valiliği, Bursa İl Enerji Yönetimi Birimi tarafından bina etütleri yapılan Gemlik Borusan İlkokulu'na ait mevcut LED aydınlatmanın iyileştirilmesi işidir.

1.3. Konu ve Kapsam

Bu Teknik Şartname; Gemlik Borusan İlkokulu bünyesinde mevcut 60 adet LED armatürün (32 adet 36W LED sıva üstü armatür, 2 adet 18W sensörlü sıva üstü LED armatür, 26 adet 12W sıva üstü LED armatür) değiştirilmesi ve eğitim binaları ve açık alanlarında bulunan konvansiyonel (aydınlatma standardı tablosuna göre, okulların sınıf ve diğer dersliklerinde olması gereken en az aydınlık seviyesi 300 lüks şartını karşılamak için okul bünyesinde bulunan ve bu şartları taşımayan ortamların kullanılacak malzemeler LED armatür değiştirilmesi olmak üzere mal alımı ve yapımı Teknik Şartnamesidir.

Aydınlatmada kaliteli ve homojen ışık dağılımı oluşturma, israfa engel olmak ve aydınlatmada maksimum tasarruf sağlayarak kapalı mekanlar okul sınıfları genel aydınlatma yönetmeliğine uygun yeterli aydınlatmanın sağlanması amaçlanmaktadır.

1.4. Tanımlar

İdare: Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi

Yüklenici: İdare ile işin yapılması için sözleşme imzalayan bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Alt Yüklenici: Yükleniciden sözleşme ile işi alan İstekli

Enerji Yönetim Birimi: Bursa Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Enerji Yönetim Birimi

Lüks: Birim alan başına düşen lümen miktarı

LED: Işık yayan bir elektronik devre elemanı.

Watt (W): Elektrik güç birimi.

Lümen: Birim zamanda bir kaynaktan çıkan ışık miktarı olan ışık akışının birimidir.

Hertz (Hz) : Genel bir olayın saniyede bir kez tekrarlanması.

Volt (V): Elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi.

AC: Genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektriksel akımdır.

Kelvin (K): Temel sıcaklık ölçüsü birimi.

°C: Derecede Celcius sıcaklığın birimidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi

Ohm: Bir iletkenin geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği direncin birimidir.

1.5. Standartlar

Aydınlatma Standartları

TS EN 61000-4-4

TS EN 61000-4-5

TS EN 60598-1

TS EN 60598-2-1

TS EN 60598-2-2

TS EN 60598-2-5

TS EN 61000 -3-2

TS 8698 EN

1.6. Yasal Dayanaklar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Genel Aydınlatma Yönetmeliği

1.7. Çalışma Koşulları

Okulun Eğitim ve Öğretim saatleri içerisinde keşif haricinde montaj vb. çalışma yapılmayacaktır.

1.8. Sistem Verileri

Bu iş kapsamında şartnameye esas herhangi bir veri yoktur.

2. YETKİLİ / YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Montaj Koşulları ve İşin Süresi

2.1.1. Armatürler içerisinde yapılacak tadilatlarda önce armatürlerdeki kendi mevcut kablosu kullanılacak yetmediği yerde yeni kablo kullanılacaktır.

2.1.2. Armatürlerin içindeki tadilatla kullanılacak yeni kabloyu Yüklenici/Alt Yüklenici kendisi temin edecek ve temin ettiği kablo için ayrıca her hangi bir ücret talep etmeyecektir.

2.1.3. Yüklenici/Alt Yüklenici işin tamamını sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlayacak. Çalışır durumda sorunsuz ve eksiksiz olarak teslim edecektir.

2.2. İşin Yapılacağı Yerin Yüklenici /Alt Yüklenici Tarafından Tetkiki

Yüklenici/Alt Yüklenici iş sözleşme öncesinde işin yapılacağı alanı idare ile birlikte gezerek şartnameye uygun olarak pürsantajını yapacaktır. Daha sonra iş ücret artışı talebinde bulunamayacaktır.

2.3. Projelendirme

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi

Bu iş kapsamında şartnameye esas herhangi bir projelendirme yoktur.

2.4. Montaj

2.4.1. Aydınlatma Uygulamaları

- 2.4.1.1. Montaja başlamadan önce kullanılacak olan bütün malzemelerin idare yetkililerinin onayından geçtikten sonra uygulamaya (çalışmaya) başlanacaktır.
- 2.4.1.2. İş esnasında idare yönetimi istediği değişikliği yükleniciye yaptırabilecektir.
- 2.4.1.3. Binanın girişlerinde mevcut 2 adet 1x36W Floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 2 adet en fazla 1x18W sensörlü LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.4. Birinci Katta bulunan 3 adet derslikte (1/B,3/B,4/A) mevcut 12 adet 1x36W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 12 adet her bir derslik için 4 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen)armatür takılacaktır.
- 2.4.1.5. Birinci kat Öğretmenler Odasında mevcut 4 adet 1x36W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 4 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.6. Birinci kat Müdür Yardımcısı Odasında mevcut 2 adet 1x36W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 2 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.7. Birinci Kat erkek öğretmen tuvalette mevcut 2 adet 1x18W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 2 adet ve en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.8. Birinci Kat erkek öğrenci tuvalette mevcut 8 adet 1x18W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 8 adet ve en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.9. Birinci Kat antre 6 adet 1x36W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 6 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.10. İkinci Katta bulunan Laboratuvarda mevcut 4 adet 1x36W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 4 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen)armatür takılacaktır.
- 2.4.1.11. İkinci Kat Zeka Sınıfı 4 adet 1x36W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 4 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.12. İkinci Kat bayan öğretmen tuvalette mevcut 3 adet 1x12W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 3 adet ve en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



- 2.4.1.13. İkinci Kat kız öğrenci tuvalette mevcut 13 adet 1x12W LED armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 13 adet ve en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.14. Dış aydınlatma ve tuvaletlerdeki bazı armatürlerin yer değişimi için kullanılmak üzere 300 metre 3X1,5 mm² TTR kablo kullanılacaktır.
- 2.4.1.15. Dış aydınlatma ve tuvaletlerdeki bazı armatürlerin yer değişimi için kullanılmak üzere 300 metre 16mmX16mm PVC kablo kanalı kullanılacaktır.
- 2.4.1.16. Yukarıda Mekanik ölçüleri belirtilmiş armatürlerin güç tüketim ve kullanım mahallerine göre içinden için tek bir ölçü standardı seçilerek uygulama yapılacaktır.
- 2.4.1.17. Demontajı yapılan (LED, armatür, sürücü, trafo, projektör, armatür vb) gibi malzemeler, yeni montajı yapılan malzemelerin ambalajına koyularak sağlıklı bir şekilde muhafazası sağlanacaktır ve tutanakla okul idaresine teslim edilerek okulda muhafaza edilecektir.
- 2.4.1.18. Yüklenici/alt yüklenicinin kullanacağı montaj malzemeleri (kablo bağı, kablo etiketleri, kablo uçları, buat, rekor vb.) bağlantı ekipmanları montajı yapılacak LED armatürler ile beraber bu şartname kapsamında yüklenici/alt yüklenici tarafından tedarik edilecektir.

2.5. Sistemin Devreye Alınması

- 2.5.1. Söz konusu Teknik Şartname isteklerini karşılayan cihazların kurulum ve montaj sonrası ilk çalıştırmanın idare tarafından görülmesi gerekir.

2.6. Sistemin Devreye Alınmasını Müteakip Yapılan İzleme/Ölçüm (Nihai İzleme/Ölçüm)

- 2.6.1. Cihazların kurulum ve montaj sonrası ilk çalıştırmanın yapılması ve LED armatürler kararlı hale gelince lüksmetre ile işi teslim alacak kabul komisyonu öncesi mahal ölçümlerinin Yüklenici/Alt Yüklenici tarafından yapılması ve idareye teslim edilmesi gerekir.

2.7. Nihai Raporlama

- 2.7.1. Teknik Şartnamenin 2.6'daki kriterler esas alınarak rapor oluşturulacaktır.

2.8. Kabul İşlemleri

- 2.8.1. İş bitimi sonrası Bursa Valiliği'nin görevlendireceği komisyon tarafından işin bütünüyle teknik şartnameye uygun olarak kabul işlemleri yapılacaktır.
- 2.8.2. Kabul sonrası iş bitiminden sonra yedek ve artan malzeme miktarları sayılarak tutanakla okul idaresi yetkililerine teslim edildiğine dair tutanağın bir nüshası idareye ve okula teslim edilecektir.

2.9. Yüklenici/Alt Yüklenici Arıza ve Bakım-Onarım Giderme Sorumluluğu

- 2.9.1. LED Armatürlerin montajı tamamlanıp işin idareye teslim edildiği tarihten itibaren 24 aylık garanti süresi içinde arıza yapması durumunda 7 takvim günü içerisinde montajı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi

yapan Yüklenici/Alt Yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.

2.10. Eğitim

2.10.1. Bu iş kapsamında şartnameye esas herhangi bir eğitim planı yoktur.

2.11. Sisteminin Yapımı Sırasında Oluşabilecek Hasarlar

2.11.1. Çalışma anında oluşabilecek her türlü aksama, kaza, hasar ve zararlara karşı gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacak, meydana gelecek her türlü yaralanma ile can ve mal kaybına karşı yüklenici sorumlu olacaktır. İşin ve malzemenin tesliminden önce bu iş kapsamında oluşabilecek tüm maddi ve manevi hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.11.2. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanununun yükümlülüklerini yerine getirecektir.

2.11.3. Yüklenici, iş alanlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi almak, yapılan işin niteliğine bağlı gerekli kişisel koruyucu donanımları, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla ve kullanmakla yükümlüdür.

2.12. Yüklenici/Alt Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

2.12.1. Montaj ve demontaj dikkatlice yapılacak malzemelerde kırılma ve deforme olması durumunda yüklenici karşılayacaktır.

2.12.2. Montaj sırasında tesisat üzerinde veya okulun diğer demirbaşları üzerinde oluşabilecek hasarların tazmininden Yüklenici/Alt Yüklenici sorumludur.

2.12.3. Elektrik panolarında herhangi bir hasar meydana gelmesi durumunda yüklenici ıslah edecektir.

2.13. Yüklenicinin Alt Yüklenici Çalıştırma Sorumluluğu

Yüklenici ile Alt Yüklenici arasındaki bu teknik şartnameye uygun olarak bir sözleşme yapılması durumunda sözleşmenin bir nüshası Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi'ne teslim edilecektir.

2.14. Yüklenici/Alt Yüklenicinin Sunması Gereken Belgeler

Elektrik panolarına müdahale edecek ustalık yetki belgesine sahip olmalıdır.

3. TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

Bu iş kapsamında şartnameye esas herhangi bir veri yoktur.

4. LED ARMATÜR MALZEME ÖZELLİKLERİ

4.1. Elektriksel ve Yapısal Özellikler

4.1.1. Enerji tüketimi; LED armatürün etiket değerlerine uygun olmalıdır.

4.1.2. LED Armatür çalışma gerilimi 90V-220 V \pm % 10 AC ve çalışma frekansı 50Hz/60Hz olmalıdır.

4.2. Fonksiyonel Özellikler

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



- 4.2.1. LED Armatürler 30.000 saatlik kullanım süresi sonrasında %70 lümen koruması sağlamalıdır.
- 4.2.2. LED Armatürler voltaj kontrolü akım kontrolü ve LED kontrolü için ters polarite korumasına sahip olmalıdır.
- 4.2.3. LED Armatürlerde kullanılacak sensörler 360 Derece algılama kapasitesine sahip olmalıdır

4.3. Sürücü Özellikleri

- 4.3.1. LED sürme akımı, LED'lerden optimum verim elde edebilmek ve uzun ömür sağlayabilmek için teknik özelliklerinde belirtilen maksimum sürme akımının minimum %20 altında olmalıdır
- 4.3.2. LED'li armatür sürücülerinin akım harmonikleri TS EN 61000 -3-2 standardı doğrultusunda %10'dan az olacaktır.
- 4.3.3. LED sürücüler, ortam sıcaklığı -20°C ile $+50^{\circ}\text{C}$ aralığında ve sürücü kasasında belirtilen ısı ölçüm noktasında (T_c), metal kasalarda 75°C 'de ve plastik kasalarda 65°C 'de minimum 50.000 saat ömürlü olmalıdır.
- 4.3.4. $\geq 15\text{W}$ toplam güç tüketimi olan armatürler de kullanılan sürücülerin verimi en az %88, $< 15\text{W}$ toplam güç tüketimi olan armatürler de kullanılan sürücülerin verimi en az %80 olmalıdır. Verim değerleri idareye verilecektir.
- 4.3.5. $\geq 15\text{W}$ toplam güç tüketimi olan armatürler de kullanılan sürücülerin güç faktörü (pf) tam yükte en az 0,90, $< 15\text{W}$ toplam güç tüketimi olan armatürler de kullanılan sürücülerin güç faktörü (pf) tam yükte en az 0,75 olmalıdır.
- 4.3.6. LED ve sürücü üreticilerinin verdiği tolerans aralıkları baz alındığında armatür güç ve ışık akısı (lümen) değerlerinde $\pm\%5$ değişiklik olabilir
- 4.3.7. LED sürücüler, yüksek şebeke gerilim geçişlerine karşı iç mekân standart uygulamalar için L-N arası 1kV ve L-PE/N-PE arası 2kV korumalı olmalıdır. (TS EN 61000-4-4, TS EN 61000-4-5)
- 4.3.8. TS EN 60598-2-3, TS EN 60598-2-5 standartlarına tabi olan armatürlerin içerisinde bulunan sürücüler aşırı gerilime karşı en az 4 kV'luk darbe (surge) korumalı olacaktır.
- 4.3.9. LED sürücülerin, aydınlatılan ortamdaki aydınlanma kalitesini bozan ve kamera çekim kalitesini düşüren kıpraşma (flicker/ripple) değeri %10'dan küçük olmalıdır
- 4.3.10. LED sürücülerin, aydınlatılan ortamdaki aydınlanma kalitesini bozan ve kamera çekim kalitesini düşüren kıpraşma (flicker/ripple) değeri %10'dan küçük olmalıdır
- 4.3.11. Sürücülerin kısa devre koruması bulunmalı ve 2 yıl garantili olmalıdır.

4.4. Besleme Modülü ve Özellikleri

- 4.4.1. En az IP 40 Koruma Standartlarına uygun olmalıdır.
- 4.4.2. Şebeke voltajının değişimlerinde ışık kaybı olmamalıdır.
- 4.4.3. LED Armatürlerde kullanılan sürücünün güç verimi %95'den büyük olmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi

4.4.4. LED Armatürlerde Güç PFC değeri 0,95'den büyük olmalıdır.

4.5. Mekanik Özellikler

4.5.1. Tüm LED Uygulamaları Sıva Üstü Olmalıdır.

4.5.2. Uygulaması yapılacak Tüm LED'ler Alüminyum Gövde olmalıdır.

4.5.3. LED Armatürlerde kullanılacak cam buzlu (opal) olmalıdır.

4.5.4. Led Armatürlerde kullanılacak sensörler plastik gövde olmalıdır.

4.5.5. LED Armatürlerde gövdesinin tamamı opal gövde olmalıdır. Soğutucu iç bölgede bulunmalı, soğutucu gövde çevresinin en az 3/1'i kadar olmalı ve alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.

4.5.6. LED armatürler 36W olanlar için kare 600mmx600mm çerçeveye sahip, 18W olanlar için çerçeve 200x200mm sahip olmalıdır. 12W olanlar 1700mmx170mm çerçeveye sahip olmalıdır.

4.6. Işık Özellikleri

4.6.1. LED Armatür'ün başlangıç ışık akısı 36W armatürler için (Initial Value) en az 3240 lümen, kararlı halde (Effective Value) ışık akısı minimum 3045 lümen olmalıdır. Ve ikisinin arasındaki fark %6'yı geçmeyecektir.

4.6.2. LED Armatür'ün başlangıç ışık akısı 12W armatürler için (Initial Value) en az 1080 lümen, kararlı halde (Effective Value) ışık akısı minimum 1015 lümen olmalıdır. Ve ikisinin arasındaki fark %6'yı geçmeyecektir.

4.6.3. LED Armatür'ün ışık verimliliği en az 90lm/W olmalıdır.

4.6.4. LED Armatür'ün renksel geri verim endeksi (CRI) % 80'den fazla olmalıdır.

4.6.5. LED Armatür'ün renk sıcaklığı en az 5800K, en fazla 6500K olmalıdır.

4.7. LED Projektörler Elektriksel ve Yapısal Özellikleri

4.7.1. Enerji tüketimi; en az 150W en çok 160W olmalıdır.

4.7.2. LED Projektörlerde çalışma gerilimi 90V-220 V \pm % 10 AC ve çalışma frekansı 50HZ/60HZ olmalıdır.

4.8. Fonksiyonel Özellikler

4.8.1. LED Projektörlerde 50.000 saatlik kullanım süresi sonrasında %70 lümen koruması sağlamalıdır.

4.8.2. LED Projektörlerde voltaj kontrolü akım kontrolü ve LED kontrolü için ters polarite korumasına sahip olmalıdır.

4.9. Besleme Modülü Özellikleri

4.9.1. IP 65 Standartlarına uygun olmalıdır.

4.9.2. Şebeke voltajının değişimlerinde ışık kaybı olmamalıdır.

4.9.3. LED Projektörlerde kullanılan sürücünün güç verimi %85'den büyük olmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi

4.9.4. LED Projektörler PFC değeri 0,92'dan büyük olmalıdır.

4.10. Mekanik Özellikler

4.10.1. LED Projektörlerde kullanılacak saydam (şeffaf) olmalıdır.

4.10.2. LED Projektörlerde kasa yüksekliği 400 mm - 420 mm arasında olmalıdır.

4.11. Işık Özellikleri

4.11.1. LED Projektörlerde başlangıç ışık akısı (Initial Value) en az 13500 lümen olmalıdır.

4.11.2. Kararlı hâlde (Effective Value) ışık akısı minimum 12800 lümen olmalıdır ve ikisinin arasındaki fark %6'yı geçmeyecektir.

4.11.3. LED Projektörün ışık verimliliği en az 90lm/W olmalıdır.

4.11.4. LED Projektörün renksel geri verim endeksi (CRI) %80'den fazla olmalıdır.

4.11.5. LED Projektörün renk sıcaklığı en az 5000K, en fazla 6200K olmalıdır.

4.12. Ürün İçin İstenen Belgeler

4.12.1. 36W LED armatürler için ENEC Belgesi olmalıdır.

4.12.2. Teklif verecek Firmalar, teklif ettikleri ürünün imalatçısının vereceği 24 (yirmidört) aylık garanti süresini taahhüt eden belgeyi idareye sunacaktır.

4.12.3. Ürüne ait CE belgesi idareye sunacaktır.

4.12.4. Üretici firmaya ait ISO 9001-2008 kalite sistem belgesi idareye sunacaktır.

4.12.5. Üretici firmaya ait TSE Hizmet yeterlilik belgesi idareye sunacaktır.

5. GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARI

5.1. Ürünlerin garanti süresi içinde arızalanması durumunda arızanın bildirilmesini müteakip, 7 takvim günü içinde arızaya müdahale edilip, ürün yenisi ile birebir değiştirilecektir.

5.2. Yüklenici, teklif ettikleri ürünün imalatçısının vereceği 24 (yirmidört) aylık garanti süresini taahhüt eden belgeyi idareye sunacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

6.1. Montaj ve üretim başlamadan önce Yüklenici/Alt Yüklenici yetkilileri ile kurum yetkilileri tarafından yeniden lamba ve armatür sayıları sayılacak ve üretim bu sayımlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

6.2. LED Armatürlerin montajı tamamlandıktan sonra işin idareye teslim edildiği 24 aylık Garanti süresi içinde arıza yapması durumunda 7 takvim günü içerisinde montajı yapan Yüklenici/Alt Yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.

6.3. Gizlilik İlkesi

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Yüklenici/Alt Yüklenici ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik maddeleri madde protokol kapsamında anlaşmaya varmışlardır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



- 6.4.** Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması; Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;
- Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
 - Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
 - Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
- 6.5.** Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken çalışanlarına, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar çalışanları, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu protokol yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
- 6.6.** Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler;
- Kamuya mal olmuş bilgiler,
 - Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgilerdir.
- 6.7.** Münhasır Hak Sahipliği; Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirlir.
- 6.8.** Alınması Gereken Önlemler; Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini, diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.
- 6.9.** Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi; Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.
- 6.10.** Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi; Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz. Yüklenici/Alt Yüklenici ile idare arasında paylaşılan bilgiler ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul edilecektir. Kurumdan alınan bilgiler belirtilen amaç dışında kullanılamaz ve çalışanları dâhil üçüncü şahıslara iletmez ve aktaramaz. Gizlilik hükümlülüğü sözleşmenin sona ermesinden sonrada devam edecektir. Yüklenici/Alt Yüklenici veri tabanını sözleşmenin sona ermesiyle kuruma iade edecektir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GEMLİK BORUSAN İLKOKULU

LED AYDINLATMA İYİLEŞTİRİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



Elektrik Sistemleri Yönetim Birimi

Şeref AKDENİZ

Birim Yöneticisi

İrfan ERTEM

Proje Uzmanı

Murat ÖZTÜRK

Proje Uzmanı

Hayri ZARARSIZ

Proje Uzmanı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi